



KAPPELOINTTI (SU)

- ① VEX140 7.2kW MMU 5X6S
VEX140 14.4kW MMU 5X10S
VEX150 12kW MMU 5X10S
VEX150 18kW MMU 5X16S
VEX160 14.4kW MMU 5X16S
VEX160 21.6kW MMU 5X16S
VEX160 28.8kW MMU 5X25S
VEX170 31.2kW MMU 5X25S
VEX170 46.8kW MCMU 4X35+16

- ② VEX140 7.2kW MMU 4X2.5S+3X2.5S
VEX140 14.4kW 2XMMU 4X2.5S+3X2.5S
VEX150 12kW 3XMMU 4X2.5S
VEX150 18kW 4XMMU 4X2.5S
VEX160 14.4kW 2XMMU 4X2.5S+4X6S
VEX160 21.6kW 3XMMU 4X2.5S+4X6S
VEX160 28.8kW 4XMMU 4X2.5S+4X6S
VEX170 31.2kW 2XMMU 4X6S+5X6S
VEX170 46.8kW 2XMMU 4X6S+4X2.5S+5X6S

- ③ JAMAK 2X(2+1)X0.5
- ④ KLIMA 2X0.8+0.8
- ⑤ MMU 3X1.5S
- ⑥ KLIMA 4X0.8+0.8

EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628
 Nummiperkontie 21 fax. 02-432 0013
 21250 MASKU

Toimintakaavio
 VEX 140-170 HCE + AFC
 TARPEENMUKAINEN SÄÄTÖ

(1) lisäarvot
 ○ ohjelmallinen piste
 ● tyhjän piste

Piirustus 1.4.4

Sivu 1/2