

TOIMINTASELOSTUS

KONEEN KÄYNTIÄ OHJATAAN SÄÄTIMEEN ASETETTAVIEN AIKAOHJELMIEN AVULLA. VAIKTOEHTOISENA OHJAUSTAPANA ON TARPEENMUKAINEN OHJAUS 0-10 V OHJAUSJÄNNITTEEN AVULLA ESIM. KOSTEUS- TAI HIILIDIOKSIDIANTURIN MITTAUKSEN PERUSTEELLA (LISÄTARVIKE) TAI VAK-OHJAUKSENA.

KONEEN KÄYNTIAIKANA

KONEEN KÄYNNISTYESSÄ SULKUPELLIT (FG01 JA FG22) AVAUTTUVA. POISTOPUHALLIN (PF01) KÄYNNISTYY ENSIN JA TULOILMAPUHALLIN (TF01) ASETTELUUN VIIPEEN JÄLKEEN.

LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

SÄÄDIN OHJAA SARJASSA LTO:N OHITUSPELTIÄ (FG02) JA LÄMMITYSPATTERIN (CHCE) SÄÄDINTÄ SITEN, ETTÄ HALUTTU TULOILMAN LÄMPÖTILA (TE22) TOTEUTUU. TULOILMAN MINIMI- JA MAKSIMILÄMPÖTILAN RAJA-ARVOJA VOIDAAN MUUTTAA SÄÄTIMESTÄ.

LÄMMÄÄRÄN SÄÄTÖ

SÄÄDIN OHJAA TULOILMA- JA POISTOILMAPUHALLIMIEN MOOTTOREITA (TF01 JA PF01) SÄÄTIMESTÄ ASETTELUUN NOPEUSTASON MUKAAN 9 PORTTAASSA. NOPEUSTASOJA VASTAAVAA OHJAUSJÄNNITETTÄ VOIDAAN MUUTTAA SÄÄTIMEN ASETUSARVOISTA.

KONEEN SEISONTA-AIKANA

SULKUPELLIT (FG01 JA FG22) SULKEUTUVA JA KONEEN PUHALTIMET JA LTO PYSÄHTYVÄT JÄLKIKÄYNTIAJAN JÄLKEEN.

VAROTOIMINNOT

LÄMMÖNSIIRTIMEN JÄÄTYMISEN ESTÄMISEKSI KÄYTETÄÄN ENSISIJASESTI ULKOILMAN ESILÄMMITYSVASTUSTA (PHCE). TOISESSA VAHIESSA PIENENNETÄÄN ASTEITTAIN TULOILMAMÄÄRÄÄ 30 % RAJAAN ASTI. TÄMÄN JÄLKEEN PIENENNETÄÄN SEKÄ TULO-ETTÄ POISTOILMAMÄÄRÄÄ TARVITTAVISSA MÄÄÄRIN.

LISÄTARVIKKEET

SUODATINVAHDIT MITTAAVAT PAINE-EROA SUODATTIMIEN YLI JA HÄLYTTÄVÄT RAJA-ARVON YLITYESSÄ.

KANAIVISTOON ASENNETTAVAN ERILLISEN JÄÄHDYTYSYKSIKÖN OHJAUS VOIDAAN TEHDÄ KONEEN AUTOMAATTIKALLA (KÄYNNISTYSSIGNAALI).

HÄLYTYKSET

A-LUOKAN HÄLYTYS PYSÄYTTÄÄ KONEEN B-LUOKAN HÄLYTYS ON HUOLTOHÄLYTYS EIKÄ PYSÄYTTÄ KONETTAA

- POISTOILMAPUHALLTIMEN MOOTTORIN YLIKUMENEMINEN (A)
- TULOILMAPUHALLTIMEN MOOTTORIN YLIKUMENEMINEN (A)
- ESILÄMMITYSVASTUS YLIKUMENEE (A)
- JÄLKILÄMMITYSVASTUS YLIKUMENEE (A)
- LÄMMÖNSIIRTIMEN JÄÄTYMINEN (A)
- VIKA LÄMPÖTILA-ANTURISSA (A)
- KOMMUNIKAATIOVIRHE (B)

LISÄTARVIKKEILLA

- POISTOILMAN SUODATINVAHTI ON LAUENNUT (B)
- TULOILMAN SUODATINVAHTI ON LAUENNUT (B)

<p>EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628 Nummiperkonte 21 fax. 02-432 0013 21250 MASKU</p>			<p>Toimintaselostus VEX 320 JA VEX 330 PHCE + CHCE</p>	<p>Piirustus 3.4.1 Sivu 2/2</p>
---	--	--	--	--