

NO ALARM	25
NC ALARM	24
COM ALARM	23

+24VDC	22
OVDC	21

NO RGS	20
NC RGS	19
COM RGS	18


24VDC <-- BT	17
+24VDC -->BT	16
+24V signal -->LS	15
+24VDC -->LS	14
OVDC -->LS	13

SCL EXT EON	12
SDA EXT EON	11
+24VDC EXT EON	10
OVDC EXT EON	9







SCL INT EON	8
SDA INT EON	7
+24VDC INT EON	6
OVDC INT EON	5

NETB LON	4
NETA LON	3
24VDC-LON	2
GND-LON	1

Näyttöpaneeli
DISPLAY
(huoltokäyttö)






KONEEN KYTKENTÄRÄSIA



Lämmittimen
3-tieventtiin
toimilaite MVM

Lämmityksen
kiertopumppu*



Syöttö: 1-vaihe 50 Hz,
230 V +/- 10 %
3x1,5* 10 A

Syöttö: 1-vaihe 50 Hz,
230 V +/- 10 %
3x2,5* 16 A

PE	ke/vi
N	si
L1	ru

PUHALTIMET

3x2,5 *

* ei sisälly konetoimitukseen
 Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin